

**E: MÓDULO PROTECCION CORRIENTE ALTERNA**

Incluye:

- 1 Placa serigrafiada 120x130 mm.
- 4 Tornillos 3,5 x 16
- 2 NEON ámbar
- 1 Brida de fijación con tornillos
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Interruptor Magneto-térmico
- 1 Interruptor Diferencial

**F: MODULE PROTECTION COURANT ALTERNATIVE**

Incluant:

- 1 Plaque serigraphiée 120x130 mm.
- 4 Vis 3,5 x 16
- 2 NEON ambre
- 1 Bride de fixation avec vis
- 1 Manuel d' instruction
- 1 Disjoncteur Magneto-thermique
- 1 Interrupteur Differentiel

**GB: PANEL FOR AC PROTECTION**

Including:

- 1 Serigraphied Panel 120x130 mm.
- 4 Screws 3,5 x 16
- 2 NEON (orange)
- 1 Mounting bracket with screws
- 1 Instructions manual
- 1 Main breaker switch
- 1 Leakage switch

**PROSLPCA16** : 16A / 30mA

**PROSLPCA25** : 25A / 30mA

**PROSLPCA40** : 40A / 30mA


**PROSLPCA63** : 63A / 30mA



<b>INT. DIFERENCIAL</b>		<b>CDC728M=25A</b>	<b>CDC748M=40A</b>	<b>CDC263M=63A</b>
Número de polos		2P	2P	2P
Corriente asignada nominal		25A	40A	63A
Corriente diferencial asignada		30mA	30mA	30mA
Tipo de protección diferencial		AC	AC	AC
Número de módulos		2	2	2
Poder de cierre y de corte		0.63kA	0.63kA	1.5kA
Sección de conexión en cable flexible		16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión en cable rígido		25 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>
Tensión asignada de empleo en alterna		127; 230 V	127; 230 V	127; 230 V

<b>INT. MAGNETOTERMICO</b>	<b>MUN216A=16A</b>	<b>MUN225A=25A</b>	<b>MUN240A=40A</b>	<b>MCA263=63A</b>
Tipo de polos	2P	2P	2P	2P
Poder de corte asignado	6kA	6kA	6kA	6kA
Curva	C	C	C	C
Corriente asignada nominal	16A	25A	40A	63A
Numero de módulos	2	2	2	2
Tensión asignada de empleo en alterna	230; 400V	230; 400V	230; 400V	230; 400V
Sección de conexión en cable flexible	1 a 16 mm <sup>2</sup>	1 a 16 mm <sup>2</sup>	1 a 16 mm <sup>2</sup>	1 a 25 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión en cable rígido	1 a 25 mm <sup>2</sup>	1 a 25 mm <sup>2</sup>	1 a 25 mm <sup>2</sup>	1 a 35 mm <sup>2</sup>
Tensión de resistencia al choque	4000V	4000V	4000V	6000V

**PROS MODULAR SYSTEM**




**E:** El sistema de cuadros eléctricos **PROS** by Ditel se compone de módulos de cuatro tamaños, con diferentes opciones que permiten realizar cualquier tipo de combinación, obteniendo el panel de control ideal.

**F:** Le système de tableaux **PROS** by Ditel est composé de modules existant en 4 tailles avec différentes options permettant ainsi tout type de combinaisons pour composer le tableau de contrôle idéal.

**GB:** The **PROS** by Ditel switchboard panel consists in a smart combination of panels of 4 complementary sizes. The modular system is quick to assemble and easy to install. Each panel can be equipped with a large array of electrical components.

**MOUNTING INSTRUCTIONS PROSLPCAXX**



**E:** Conectar un hilo de cada NEON (23400065) al borne "L1" de su interruptor y el otro hilo de cada NEON al borne NEUTRO "N". Conectar la fase de la red de 230V al borne "L1" con un cable de sección adecuada a la suma de intensidades de todas las cargas. Conectar el NEUTRO de la red 230V al borne "N". Conectar el interruptor magnetotermico a la entrada de red seguido del interruptor diferencial.  
Fijar el módulo al panel mediante los tornillos 3,5x16 (11248616) o bien a las piezas de unión (PROSCRUZ ó PROSTE) con los tornillos M4x8 (11158608).

**F:** Connecter un fil de chacun des NEON (23400065) à la borne "L1" de l'interrupteur, et l'autre à la borne « N ».  
Connecter la phase secteur 230V à la borne "L1" avec un câble de section suffisant pour supporter la somme des intensités de toutes les charges.  
Connecter le NEUTRE secteur 230V à la borne "N".  
Connecter le disjoncteur magneto-thermique à l'entrée secteur suivi par l'interrupteur différentiel.

Fixer le module sur le support à l'aide des vis 3,5 x 16 (11248616) ou bien sur les accessoires de montage (PROSCRUZ ou PROSTE) à l'aide des vis M4x8 (11158608).

**GB:** Connect one wire of each NEON (23400065) to the pole "L1" of its breaker and the other wire of NEON to the NEUTRAL. Connect the phase of AC supply to the pole "L1" with a cable with enough section according to the total current of the LOAD'S. Connect the neutral of AC supply to the pole "N". Connect the main switch breaker to the input AC supply, followed by the leakage switch.  
Fix the panel with screws 3,5x16 (11248616) or use the mounting accessories (PROSCRUZ or PROSTE) with screws M4x8 (11158608).



**DISEÑOS Y TECNOLOGIA, S.A.**

Polígono Industrial Les Guixeres  
C/ Xarol 6 B  
08915 BADALONA-SPAIN  
Tel : +34 - 93 339 47 58  
Fax : +34 - 93 490 31 45  
E-mail : [dtl@ditel.es](mailto:dtl@ditel.es)  
web: [www.ditel.es](http://www.ditel.es)

**GARANTÍA**

Nuestros productos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o fallo de materiales por un periodo de **3 AÑOS** desde la fecha de su adquisición.

En caso de observar algún defecto o avería en la utilización normal del producto durante el periodo de garantía, dirijase al distribuidor donde fue comprado quien le dará instrucciones oportunas. Esta garantía no podrá ser aplicada en caso de uso indebido, conexionado o manipulación erróneos por parte del comprador.

El alcance de esta garantía se limita a la reparación del aparato declinando el fabricante cualquier otra responsabilidad que pudiera reclamarse por incidencias o daños producidos a causa del mal funcionamiento del producto.

**GARANTIE**

Nos produits sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de composant pour une durée de **3 ANS** à partir de date de leur acquisition.

En cas de constatation d'un quelconque défaut ou avarie dans l'utilisation normale du produit pendant la période de garantie, en référer au distributeur auprès duquel il a été acquis et qui donnera les instructions opportunes.

Cette garantie ne pourra s'appliquer en cas d'utilisation inadéquate, mauvais raccordement ou utilisation hors des critères que nous recommandons.

L'attribution de cette garantie se limite à la réparation ou au strict remplacement de l'appareil. La responsabilité du fabricant est dérogée de toute autre obligation et en particulier sur les dommages causés par un appareil défectueux.

**WARRANTY**

All products are warranted against defective material and workmanship for a period of **3 YEARS** from date of delivery.

If a product appears to have a defect or fails during the normal use within the warranty period, please contact the distributor from whom you purchased the product.

This warranty does not apply to defects resulting from action of the buyer such as mishandling or improper interfacing.

The liability under this warranty shall extend only to the repair of the product ; no responsibility is assumed by the manufacturer for any damage which may result from its use.